

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

Ytterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: CH133YD/CH333YD

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

CH Industry AB

Hejargatan 26
632 29 Eskilstuna, Sverige

och producerad vid tillverkningsstället

samma som ovan

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2021-09-28 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.

Martin Tillander

Enhetschef Produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-C500208 | utgåva 1 | 2021-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

152771

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Specifikation

Gångjärnshängd enkeldörr av stål. För detaljerad information om dörren och villkor för klassifikationer, se rapporter:

- Klassifikationsrapport 7P08612-3 (brandmotstånd och brandgastäthet) samt
- Rapport för Utökad tillämpning av resultat från provning av brandmotstånd och rökkontroll för dörrar i rapport 7P08612-1.
- Rapport 8P09999 för självstängning.

Dörren omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	30 - 15 30
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S _a , S ₂₀₀
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C
Självstängning avseende beständighet (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet): - Motstånd mot utmattning (cykelprov)	5