

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

Ytterdörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: CH 103 YD

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

CH Industry AB
Hejargatan 26
632 29 Eskilstuna, Sverige

och producerad vid tillverkningsstället
samma som ovan

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2024-03-30 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402.

Detta intygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.



Martin Tillander
Enhetschef produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-C500131 | utgåva 1 | 2024-03-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

8P07381

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Specifikation

Gångjärnshängd enkeldörr av stål. För detaljerad information om dörren och villkor för klassifikationer, se klassifikationsrapport nr O100408-125689-3rev1 för brandmotstånd och nr 2P04917-2rev1 för brandgastäthet. Dörren omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₂ : EW:	30 20 30
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet):	S _{a3} , S ₂₀₀
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet):	C