

Dörr CH106 och CH103

Innehavare/Utfärdat för

CH Industry AB

Hejargatan 26, 632 29 Eskilstuna, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556622-7657

Tel: 016-153810

E-post: info@chindustry.se, Hemsida: www.chindustry.se

Produktbeskrivning

Dörrar CH106 och CH103, enkeldörrar av stål med isolering av stenull, tröskel av trä eller stål med tätningslister av silikon. Lås ASSA Connect serien. Dörrkarm av stål isolerad med stenull och svällande tätningslister. Max dörrbladsstorlek B X H 1044 mm x 2254 mm. Brandteknisk klass E 30, E 60, EI₂ 15, EI₂ 20, EW 30 och EW 60. Brandgastäthet klass Sa och S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

CH106 och CH103

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30, E 60, EI₂ 15, EI₂ 20, EW 30, EW 60 enligt EN 13501-2 5:231

Brandgastäthet klass S_a och S₂₀₀ enligt EN 13501-2 5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, version 1, 2021-01-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0212, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

CH Industry AB, Eskilstuna

Typgodkännande C900333 | 2021-02-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

131357

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

CH Industry AB, Eskilstuna

Produktens typbeteckning

CH106 alt. CH103

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

C900333

Egenskaper

t. ex. EI₂ 20/EW 60/S_a

Boverkets inregistrerade varumärke



RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan /och Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd 2P04971-1, 9P06510 och rapporter brandgästäthet 2P04917-2, 2P05410 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Ritningar enligt klassifikationsrapport 2P04971-1 och 2P04917-2.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander